ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

1. **Przedmiot zamówienia:** *okresowy przegląd 78 sztuk przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych, znajdujących się w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z załączonym wykazem urządzeń.*

2. **Termin realizacji zamówienia:** *do dnia 30 kwietnia 2013 r.*

3. **Kryteria oceny ofert** *najniższa cena*

4. **Wymagania co do oferty cenowej:**
   Oferta powinna obejmować cenę za czyszczenie jednej jednostki oraz za całość usługi, obejmującej wykonanie poniższych czynności:
   - *czyszczenie parownika,*
   - *czyszczenie filtrów parownika,*
   - *czyszczenie urządzenia z zewnątrz,*
   - *pisemny raport z przeprowadzonego przeglądu wraz wyszczególnieniem zauważonych nieprawidłowości.*

   Możliwość wykonania wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

   Osoba uprawniona do kontaktu: *Maciej Łuniewski, Katarzyna Lipińska*
   tel. *(22) 623-12-59, (22) 623-18-24*, **adres e-mail:**
   maciej.luniewski@minrol.gov.pl, *katarzyna.lipinska@minrol.gov.pl*

5. **Termin złożenia oferty**: *do dnia 29 marca 2013 r.*

6. **Sposób złożenia oferty:**
   1) korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem: „O*kresowy przegląd klimatyzatorów przenośnych w budynku MRiRW*";
   2) osobiście w Biurze Podawczym MRiRW, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem: *„Okresowy przegląd klimatyzatorów przenośnych w budynku MRiRW*", w godzinach: 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku;
   3) faksem pod numerem : *(22) 623-27-50;*
   4) elektronicznie na adres poczty: *maciej.luniewski@minrol.gov.pl*, *katarzyna.lipinska@minrol.gov.pl*

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania MRiRW do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

<table>
<tr><th colspan="4">KLIMATYZATORY PRZENOŚNE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Typ</th><th>Model z podaniem umiejscowienia (nr pokoju)</th><th>Ilość sztuk</th></tr>
<tr><td colspan="2">K-2700 ELHURT</td><td>161a, 339, 480</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">8400 Flippence Freac</td><td>465, 517, 537</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">AC120</td><td>70</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">DELONGHI PAC TLLA</td><td>360, 362a, 370c, 547a</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">ELTRA EK-09PHXX</td><td>332</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">FONKO</td><td>568</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">GL3500WR 407C naścienny</td><td>152</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">naścienny</td><td>285a, 353a</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">ELTRA naścienny</td><td>342</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">KY/32/A MISTRAL</td><td>029 - 2szt., 44a, 53/53c, 81, 111, 132, 147, 197, 199, 199c, 287, 301a, 301c, 305, 308, 326, 334, 352, 368, 370, 378, 474, 493, 507, wartownia, GIW</td><td>27</td></tr>
<tr><td colspan="2">McQuay naścienny</td><td>250</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">MANTA 900BTU</td><td>285</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">MANTA MMP07</td><td>329</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">MANTA MMP12</td><td>287B</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">RAWANSON</td><td>44A, 152</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">REMKO RKL 350 IS-LINE</td><td>44, 381B, 485, 488, 497, 499</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">SAMSUNG naścienny</td><td>156</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">SANYO SAP-K95QS5</td><td>185e, 220, 226, 228, 232</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">zewnętrzne</td><td>MSG-12HRN2</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SAMSUNG AQ09FKN</td><td>274</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SAMSUNG AQ12FKN</td><td>270, 278, 280</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">ZIBRO PX 32</td><td>79</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">ZIBRO P-332</td><td>38, 42, 52, 53, 56, 58, 75, 103, 115, 354, 387</td><td>11</td></tr>
</table>

Na dzień: 21.03.2013r. łączna ilość	**klimatyzatory przenośne:**	**78**